LEGENDA GENERALE

1	PALAZZINA UFFICI
2	SERBATOIETTO GPL FUORI RECINTO ATTIVITA' ADIBITO AD ALIMENTAZIONE CENTRALE TERMICA
3	OFFICINA
4	LOCALI MENSA E RISTORO
5	ZONA IMBIDONAMENTO AUTOMATICO E MANUALE G.P.L.
6	DEPOSITO BOMBOLE PIENE
7	DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE BOMBOLE VUOTE
8	DEPOSITO BOMBOLE PIENE
9	PARAFULMINE ESISTENTE
10	SERBATOIO GPL TUMULATO DA 200 mc
11	NUOVO LOCALE POMPE E COMPRESSORI
12	PUNTO TRAVASO PER CARICO BOTTICELLE
13	PUNTO TRAVASO PER CARICO / SCARICO AUTOBOTTI
14	ZONA SERB. INTERRATI GASOLIO USO RISCALDAMENTO
15	BANDIERA DI CARICO G.P.
16	–
17	NUOVA PALAZZINA CUSTODE (SOSTITUIRA' LOCALE IMBIDONAMENTO KEROSENE)
18	EX LOCALI DI SERVIZIO DEPOSITO OLI MINERALI – DEPOSITO DISMESSO
19	TETTOIE RICOLLAUDO BOMBOLE VUOTE
20	VASCA INTERRATA DI RISERVA IDRICA USO ANTINCENDIO
21	LOCALE TECNICO MOTOPOMPE ANTINCENDIO
22	PESA AUTOMEZZI
23	TETTOIA RICOVERO AUTOMEZZI
24	SERBATOIO DISMESSO GASOLIO USO AUTOTRAZIONE– VUOTO E BONIFICATO
25	EX COLONNINA EROGAZIONE GASOLIO USO PRIVATO – DISMESSA
26	LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
27	LOCALE QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE
28	VASCA INTERRATA DI RISERVA IDRICA IN DISUSO
29	TETTOIA ADIBITA A PROTEZIONE DEL NUOVO LOCALE POMPE E COMPRESSORI.
30	DEPOSITO ALL'APERTO DI BIDONI PIENI IN GABBIE DI DIMENSIONI 2.24 x 1.70 x 0,82 (o 0,94 m) H AVENTE LE SEGUENTI CAPACITA': – CAPACITA' STOCCAGGIO SINGOLA GABBIA: 48 BOMBOLE DA 10 kg O 35 BIDONI DA 15 kg (0,82 m) O 24 BIDONI DA 25 kg (0,94 m) OPPURE BIDONI DA 62 kg – DISPOSTE SU 4 LIVELLI DI IMPILAMENTO PER TOT. MAX 48 GABBIE – CAPACITA' SINGOLO DEPOSITO LIMITATA A : 25000 kg
31	DEPOSITO ALL'APERTO DI BIDONI VUOTI NON BONIFICATI IN GABBIE AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE DELLE STESSE DIMENSIONI DEL DEPOSITO PIENI CORRISPONDENTE.

LEGENDA PRESIDI ANTINCENDIO E UGELLI PIOGGE

	TUBAZIONI INTERRATE RETE PIOGGE RAFFREDDAMENTO – ACCIAIO UNI 6363 SERIE B (TRATTI PRESISTENTI) O SE DI NUOVA POSA UNI 10255 M FINO DN 100 / UNI 10224 SERIE INDICATA UNI 10779 (SERIE TUBI INTERRATI) NEI DIAMETRI SUPERIORI – PROTETTE DALLA CORROSIONE CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO COME DA NORME UNI.
	TUBAZIONI RETE IDRANTI INTERRATE – ACCIAIO UNI 6363 SERIE B (TRATTI PRESISTENTI) O SE DI NUOVA POSA UNI 10255 M FINO DN 100 / UNI 10224 SERIE INDICATA UNI 10779 (SERIE TUBI INTERRATI) NEI DIAMETRI SUPERIORI – PROTETTE DALLA CORROSIONE CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO COME DA NORME UNI.
	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO MANNESMANN SENZA SALDATURE IN ESECUZIONE GIUNTATA CON RACCORDI A SCANALATI LISTATI USO ANTINCENDIO IDONEI PER TUBAZIONI ZINCATE TIPO VICTAULIC O GRAZIONI FILETTATE CON RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATA, NELLE SERIE DIMENSIONALI UNI 10255 SERIE M, POSATE E STAFFATE COME DA UNI 10779.
	UGELLO A GETTO CONICO PIENO A GEOMETRIA SPIRODALE ANTIRIMASAMENTO IDONEO PER USO ANTINCENDIO, TIPO PWR, MATERIALE COSTRUTTIVO OTTONE O INOX.
	UGELLO A GETTO PIATTO LAME D'ACQUA AI VARCHI, IDONEO PER USO ANTINCENDIO, TIPO TEESI, MATERIALE COSTRUTTIVO OTTONE, POSATO IN APPOSITA CANALETTA DI ALLOGGIAMENTO.
L	IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA CON DOPPIO ATTACCO UNI 70 E RACCORDO DI RIDUZIONE UNI45 PREMONTATO, IN OPERA COMPLETO DI DISPOSITIVO DI SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO. E' PREVISTO L'UTILIZZO ALTERNATIVO CON LANCIA AD ACQUA UNI 70, E LANCIA A SCHIUMA A BASSA ESPANSIONE DI TIPO AUTOASPIRANTE, COMPLETA DI FUSTINO DI SCHIUMOGENO PER DILUIZIONE AL 3%, PORTATA 225 l/min PRESSIONE: 5 bar.
L	IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA CON DOPPIO ATTACCO UNIFO E DISPOSITIVO DI SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO, MACCHINETTA CERTIFICATA DA 20m, LANCIA A MULTIPLO EFFETTO, CHIAVE DI MANOVRA A TABELLA, IL TUTTO CONTENUTO IN COLONNINA E CASSETTA PORTADOCCIONI ADIACENTE, DEL TIPO BOCCIOLONE.
M1	CANNONCINO BRANDEGGIABILE UNI100 ORIENTABILE MANUALMENTE, 1500 l/min 5 bar MANOVRABILE DA TORRETTA DI COMANDO A QUOTA DI 4 m CIRCA DAL TERRENO
VF	GRUPPO ATTACCO W.F. COMPLETO DI DOPPIO GIRELLO UNI 70 CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE, SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE, VALVOLA DI RITEGNO ORIENTATA VERSO L'IMPIANTO, VALVOLA DI SICUREZZA, VALVOLA DI DRENAGGIO, FORNITO IN BOX ISOLATO E PROTETTO CONTRO IL GELO.
	VALVOLA AZIONAMENTO E/O SEZIONAMENTO IDRANTI IN CENTRALE ANTINCENDIO
	POZZETTO DI SEZIONAMENTO SEMPLICE DELL'ANELLO. CONTIENE VALVOLA COMPLETA DI CONTATTO PER PREDISPOSIZIONE SEGNALIZZAZIONE POSIZIONE APERTO / CHIUSO CHE SARANNO SEMPLICEMENTE LUCCHETTABILI E DOTATE DI CONTATTO DI POSIZIONE.
	POZZETTO INTERRATO
V	NUMERAZIONE PROGRESSIVA VALVOLE INTERCETTAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRANTI
E	ESTINTORE CARRELLATO DA KG 50 DI TIPO OMOLOGATO (A POLVERE, CO2, O SCHIUMA COME SPECIFICATO DALLA DICITURA POSTA IN PROSSIMITA')
E	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA KG 12 E CAPACITA' ESTINGUENTE 55A233BC, DI TIPO OMOLOGATO E CONFORME NORME EN.
E_{CO2}	ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5 DI TIPO OMOLOGATO, CAPACITA' ESTINGUENTE 89BC, CONFORME NORME EN.

NOTA: DOVENDOSI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA A SERVIZIO DEI SERBATOI TUMULATI, SI PROVVEDERA' PROTEGGERE CONGIUNTAMENTE CON PROTEZIONE CATODICA ANCHE L'INTERA RETE INTERRATA DEL SISTEMA ANTINCENDIO / PIOGGE RAFFREDDAMENTO.

CONFINE DI PROPRIETA'

PROPRIETA' EMILGAS ESTERNA ALLO STABILIMENTO

MANUTENZIONE SERBATOIETTI

REPARTO IDROCARBURI

REPARTO GPL

TETTOIA

MC. 50 GASOLIO 7
MC. 50 GASOLIO 6
MC. 50 GASOLIO 5
MC. 50 GASOLIO 4
MC. 50 GASOLIO 3
MC. 50 GASOLIO 2
MC. 50 Vuoto bonif. 1

Bandiera di Caricamento Gasolio

Depuratore acque lavaggio mezzi

Con pompa di sollevamento al depuratore

Buca

MURO DI RECINZIONE

Area autovetture clienti

Area di sosta autocisterna

Piazzale stoccaggio serbatoi vuoti bonificati

Serbatoio GPL capacità 3 m3

Recinzione metallica H 2 m

BARRIERA D'ACQUA PRESISTENTE ATTIVATA DA SENSORE GPL O PULSANTE MANUALE

BARRIERA D'ACQUA PRESISTENTE ATTIVATA DA SENSORE GPL O PULSANTE MANUALE

NUOVA PORTA DI ACCESSO ALLA PALAZZINA CUSTODE E DI USCITA DI EMERGENZA APRIBILE A SPINTA DALL'INTERNO. L >= 120 cm

LIMITE DI PROPRIETA'

STRADA COMUNALE QUARTO DI SOPRA

AREA DI RISPETTO STRADALE

PIANTA UFFICI PIANO PRIMO

Deposito L'EMILGAS
Planimetria Antincendio
Piano di Emergenza Interno – rev. 05/2011