

**Evento incidentale con conseguenze esterne allo stabilimento e relative zone di pianificazione per l'emergenza esterna**

**Top Event:**

Rilascio di GPL dalla parte inferiore del serbatoio

**Scenario:**

Formazione di nube infiammabile e conseguente Flash-Fire

**INVILUPPO DELLE AREE DI DANNO secondo i criteri del DPCM 25/02/2005**


**Zone di Pianificazione di Emergenza Esterna**

I° Zona di Pianificazione	Raggio in metri
Zona di sicuro impatto Soglia di elevata letalità LFL	135 metri
II° Zona di Pianificazione	Raggio in metri
Zona di danno Soglia di inizio letalità 1/2 LFL	200 metri

**L'EMILGAS s.r.l.**  
Via Quarto di Sopra 1  
40127 - Bologna (BO)



Scala 1:3500



Ortofoto Multifunzione a colori Emilia-Romagna AGEA 2008. Prodotto realizzato da AGEA sull'intero territorio regionale in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

Elaborazione tecnica a cura del Centro Tematico Regionale Impianti a Rischio di Incidente Rilevante



Elaborazione grafica a cura di Unità Cartografia e GIS Direzione Tecnica Dicembre 2011

A termine di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno. E' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e a ditte concorrenti senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.